

А К Т
проверки готовности образовательного учреждения
к 2015/2016 учебному году

Составлен «07» августа 2015 год

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр развития творчества детей и юношества», 1977г.

Юридический и фактический адрес:

г. Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Молодежная д. 5

Телефон: № 2-60-06, 2-92-05

Фамилия, имя, отчество руководителя: Бедная Людмила Захаровна

В соответствии с Постановлением Главы администрации Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 02.07.2015 года № 1755 «О подготовке и приеме образовательных организаций, организаций дополнительного образования в сфере культуры Сосновоборского городского округа к новому 2015/2016 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Скаврнская Ю.Ю. - заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Пыльцына С.Е. - председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа.

Члены комиссии:

Чернова Н.Ю. - ведущий специалист Комитета образования;

Комарова Т.М. - начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации;

Вандышева О.В. - начальник отдела культуры администрации;

Егорова И. Е. - начальник Территориального отдела Межрегионального управления № 122 ФМБА России, главный государственный санитарный врач по г. Сосновый Бор Ленинградской области;

Каширин А.В. - начальник отдела надзорной деятельности г. Сосновый Бор;

Лукина Г.А. - председатель городского комитета профсоюза работников образования и науки;

Дмитриев Д.М. - начальник ОМВД по г. Сосновый Бор Ленинградской области.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав МБОУДОД ЦРТ;

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: имеется «Договор КУМИ» № 2710у/2004 от 29.07.2004г.;

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением): свидетельство о государственной регистрации права 09.04.2013г. серия 47 А/5 № 819280;

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением лицензирования образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.11.94г. № 442:

- лицензия серия 47Л01 № 0000289, выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 13.05.2013г., срок действия лицензии – бессрочно;
- приложение №1 к лицензии от 13.05.2013г. № 097-13

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложениях (приложениях): соответствие:

- а) другие виды образовательной деятельности и представление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): образовательные услуги, информационно – консультационные услуги и досуговая деятельность.
- б) наличие условий для представления форм и соблюдения сроков обучения: имеются
- в) численность обучающихся в образовательном учреждении – 1300;
- г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса – отражено в таблицах №1, 2;

Таблица 1

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое кол-во	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по ТБ	Наличие и состояние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	8
1.	Кабинет физики	1	1	100%	+	норма
2.	Кабинет химии	1	1	75%	+	норма
3.	Кабинет ИДД	1	1	85%	+	норма
4.	Кабинет биологии	1	1	75%	+	норма
5.	Компьютерный класс	1	1	100%	+	норма
6.	Лингвфонный кабинет	2	2	100%	+	норма
7.	Техническая лаборатория	1	1	100%	+	норма

Таблица 2

Наименование	Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1	2	3	4	5
Интерактивная доска	-	1	1	1
Слайдпроектор	-	-	-	-
Мультимедийный проектор	-	9	9	кронштейны установлены стационарно
Магнитофоны	-	5	5	-
Электрофоны	-	-	-	-

Видеомагнитофоны		5	5	
Видеоплееры		6	6	-
Лингафонный кабинет	-	2	2	-
Телевизоры		9	9	-
Домашний кинотеатр	-	-	-	-
Музыкальный центр		2	2	-
Мобильный компьютерный класс	-	-	-	-
Видеокамера		2	2	-

д) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам) – укомплектовано.

6. Сведения о книжном фонде библиотеки: - число книг, брошюр, журналов – 1944 экз.;
7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: имеется.
8. В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении (в соответствии с муниципальным заданием):
 - а) учебных групп – 120;
 - б) обучающихся – 1300;
9. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п.5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»: имеется.
10. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2015/2016 учебный год и его краткая экспертиза: имеется.
11. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением: площадь участка: 9691 кв.м., сколько на участке деревьев – 165, кустарников – 300, в том числе плодовых деревьев – 4, плодово – ягодных кустарников – 10.
12. Учебно-опытный участок и его характеристика: имеется.
13. Ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние – имеется, отличное.
14. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние: теплоцентраль; готово. Отпрессована ли отопительная система: да.
15. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК – 300 и др.): ЛБ-40.
16. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме: да.
17. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей ЭУ (дата и № акта): ИП Нагорный В.Е. Электронизмерительная лаборатория рег. № 14-2/ЭЛ-14 от 14.01.2014г. Дата проведения измерений: 30.04.2014г.
18. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем) огнетушители и пожарный кран:
 - огнетушители – 19 шт.;
 - пожарные краны – 4 шт.

19. Выполнение правил пожарной безопасности: выполняются.

20. Наличие и состояние:

- водоснабжения есть, удовлетворительное;
- электроснабжения есть, удовлетворительное;
- канализации есть, удовлетворительное;

21. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена учреждения: удовлетворительное.

22. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км. и более от образовательного учреждения: нет.

23. Замечания и предложения комиссии

24. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году

Акт составлен: 07 августа 2015 года.

Председатель комиссии:




Скавронская Ю.Ю. – заместитель главы администрации по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:



Пыльцина С.Е. – председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа

Члены комиссии:



Вандышева О.В. – начальник отдела культуры администрации



Чернова Н.Ю. – ведущий специалист Комитета образования



Комарова Т.М. – начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации




Егорова И.Е. – начальник Территориального отдела Межрегионального управления № 122 ФМБА России, главный государственный санитарный врач по г. Сосновый Бор Ленинградской области

Чернов Ю.Ю. 07.08.2015 № 2194/08

Каширин А.В. – начальник отдела надзорной деятельности г. Сосновый Бор



Дмитрисов Д.М. – начальник ОМВД РФ по г. Сосновый Бор Ленинградской области;



Лукина Г.А. – председатель городского комитета профсоюза работников образования и науки



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«37 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФГКУ «37 отряд ФПС по
Ленинградской области»)

Дворцовый пр., д. 65, г. Ломоносов,
Ленинградская область, 188540
тел.: 8(812) 423-00-09

Ленинградская область
г. Сосновый Бор
ул. Молодежная д. 5
директору
МБОУ ДОД «ЦРТ»

Бедной Л.З.

24.08.2015 № 446-44
на № 382 от 27.07.2015

В ответ на запрос сообщаем, что указанные Вами объекты находятся в районе выезда 71 пожарной части ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области», входящей в состав сил и средств местного гарнизона пожарной охраны Ломоносовского муниципального округа и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

В настоящее время осуществлен фактический вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пункт связи части 71 ПЧ.

С уважением,
Начальник ФГКУ «37 отряд ФПС
по Ленинградской области»
полковник внутренней службы

С.Н.Николенко

Исп. Парамонов Р.Ю.
тел. 8(921)6582071

вн 1/210 от 21.08.15



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Отдел надзорной деятельности

города Сосновый Бор

ул. Ленинградская, д. 1, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область, 188540
тел.: (81369) 2-34-81, факс: (81369) 2-87-10
«Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99
e-mail: ogpnsbor@lens.spb.ru

25.08.2015 № 875-2-10-20
на № 395 от 04.08.2015

Директору МБОУ ДОД ЦРТ
Бедной Л.З.

188540, Ленинградская область,
г.Сосновый Бор, ул. Молодежная д. 5

В соответствии с совместным письмом от 12.03.2008г. Роспотребнадзора № 01/2050-8-23, Минобрнауки РФ № АФ-102/9, МЧС РФ № 43-828-19 «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году», на основании Вашего письма от 04.08.2015 № 395 Отделом надзорной деятельности города Сосновый Бор УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведено обследование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности зданий и помещений МБОУ ДОД ЦРТ, расположенных по адресам: ул. Молодежная д. 5, ул. Ленинградская д. 62, ул. Ленинградская д. 38, а также рассмотрел представленную документацию.

На момент обследования зданий и помещений на предмет выполнения требований пожарной безопасности отсутствуют справки (письма) руководителей подразделения пожарной охраны о фактическом подключении вывода сигнала АПС в подразделение пожарной охраны, вывод сигнала на пульт ЦППС ФПС выполнен не в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

Учитывая представленные в Главное управление МЧС России по Ленинградской области гарантийные письма Администрации МО Сосновоборский городской округ от 24.08.2015 № 01-16-5492/15.0, 01-16-5491/15-0 ОНД города Сосновый Бор УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области считает условно возможным эксплуатацию зданий и помещений МБОУ ДОД ЦРТ в 2015-2016 учебном году при выполнении всех требований пожарной безопасности.

Начальник ОНД города Сосновый Бор
подполковник внутренней службы

А.В. Каширин